

# 下水道処理施設における放射能測定結果

(Bq/kg)

| 黒田原水処理センター |         |       |       |
|------------|---------|-------|-------|
| 採取日        | 放射性セシウム |       |       |
|            | 134     | 137   | 合計    |
| H23.5.10   | 920     | 1,000 | 1,920 |
| H23.6.14   | 1,600   | 1,800 | 3,400 |
| H23.7.14   | 1,000   | 1,200 | 2,200 |
| H23.8.17   | 810     | 940   | 1,750 |
| H23.9.16   | 740     | 890   | 1,630 |
| H23.10.18  | 420     | 530   | 950   |
| H23.11.15  | 330     | 430   | 760   |
| H23.12.12  | 240     | 310   | 550   |
| H24.1.17   | 150     | 230   | 380   |
| H24.2.14   | 120     | 170   | 290   |
| H24.3.13   | 150     | 220   | 370   |
| H24.4.17   | 140     | 200   | 340   |
| H24.5.16   | 130     | 180   | 310   |
| H24.6.11   | 120     | 180   | 300   |
| H24.7.17   | 140     | 210   | 350   |
| H24.8.13   | 150     | 260   | 410   |
| H24.9.10   | 80      | 140   | 220   |
| H24.10.15  | 80      | 130   | 210   |
| H24.11.12  | 70      | 120   | 190   |
| H24.12.10  | 50      | 90    | 140   |
| H25.1.15   | 30      | 70    | 100   |
| H25.2.12   | 40      | 70    | 110   |
| H25.3.11   | 60      | 100   | 160   |
| H25.4.23   | 40      | 70    | 110   |
| H25.5.13   | 40      | 70    | 110   |
| H25.6.19   | 30      | 80    | 110   |
| H25.7.16   | 60      | 120   | 180   |
| H25.8.19   | 30      | 70    | 100   |
| H25.9.17   | 50      | 110   | 160   |
| H25.10.14  | 40      | 90    | 130   |
| H25.11.18  | 30      | 70    | 100   |
| H25.12.16  | 20      | 50    | 70    |

| 黒田原水処理センター |         |     |     |
|------------|---------|-----|-----|
| 採取日        | 放射性セシウム |     |     |
|            | 134     | 137 | 合計  |
| H26.1.13   | 不検出     | 40  | 40  |
| H26.2.17   | 不検出     | 40  | 40  |
| H26.3.17   | 不検出     | 40  | 40  |
| H26.4.14   | 不検出     | 22  | 22  |
| H26.7.14   | 36      | 73  | 109 |
| H26.10.14  | 不検出     | 66  | 66  |
| H27.1.13   | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| H27.4.27   | 不検出     | 18  | 18  |
| H27.7.27   | 不検出     | 28  | 28  |
| H27.10.27  | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| H28.1.25   | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| H28.4.25   | 不検出     | 16  | 16  |
| H28.7.25   | 不検出     | 34  | 34  |
| H28.10.31  | 不検出     | 20  | 20  |
| H29.1.23   | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| H29.4.24   | 不検出     | 43  | 43  |
| H29.7.31   | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| H29.10.30  | 不検出     | 21  | 21  |
| H30.1.29   | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| H30.4.23   | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| H30.7.31   | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| H30.10.29  | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| H31.1.29   | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| H31.4.23   | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R1.7.29    | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R1.10.28   | 不検出     | 16  | 16  |
| R2.1.27    | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R2.4.27    | 不検出     | 17  | 17  |
| R2.7.27    | 不検出     | 17  | 17  |
| R2.10.26   | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R3.1.25    | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R3.4.26    | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R3.7.26    | 不検出     | 不検出 | 不検出 |

| 黒田原水処理センター |         |     |     |
|------------|---------|-----|-----|
| 採取日        | 放射性セシウム |     |     |
|            | 134     | 137 | 合計  |
| R3.10.25   | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R4.1.24    | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R4.4.25    | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R4.7.25    | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R4.10.24   | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R5.1.23    | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R5.4.24    | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R5.7.31    | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R5.10.30   | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R6.1.29    | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R6.4.22    | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R6.7.29    | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R6.10.28   | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R7.1.27    | 不検出     | 不検出 | 不検出 |
| R7.9.29    | 不検出     | 不検出 | 不検出 |

※令和7年度から湯本センターの放射能測定は、年2回(9月・2月)に変更しました。