別紙： 那須中央中学校（体育館抜き）

種別	直管型蛍光灯					電球		ダウンライト	高天井用照明		街路灯	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
	FHF32	FL40	FL20	FL40	FHF16	E26	E17	FDL18	MF400W・HF400	NH220W	HF250	FPL27
記号	A	B	C	D	E	F	G	H	F	G	J	D
数量	1102	80	18	52	13	8	4	2	40	20	1	16
ﾗﾝﾌﾟ光束	2500lm以上	2000lm以上	1000lm以上	2500lm以上	1000lm以上	810lm以上	440lm以上	750lm以上	19000lm以上	28500lm以上	8000lm以上	3000lm以上
定格消費電力	13.8W以下	10.8W以下	6.1W以下	16.8W以下	6.1W以下	7.9W以下	4.4W以下	7W以下	99W以下	149W以下	44.4W以下	21W以下
質量	220g以下	220g以下	120g以下	262g以下	123g以下	50g以下	28g以下	0.35Kg以下	1.20Kg以下	2.0Kg以下	425g以下	1.9Kg以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700 k	2700K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra85以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra73以上	Ra85以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/2ﾋﾟｰﾑ角	-	-	-	-	-	-	180°以上	110°以上	120°以上	105°	-	-
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	無線調光	無線調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	-	-	-	-	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	-	-	内蔵	内蔵	別置	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	E26	E17	φ150	-	-	E39	□350
その他	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換	ランプ交換	器具交換

	【旧別棟合 1階】											
	職員室	66										
	資料室	8										
	印刷室	12										
	給湯室	1		1								
	事務室	12										
	校長室	12		1								
	南1階玄関	12										
	南1階廊下	8										
	南1階放送室	6		1								
	応接室	12										
	ｺﾐｭﾆﾃｨﾙｰﾑ	6										
	南1階倉庫	3				1						
	パソコン教室	36			2							
	南1階トイレ											
	南1階シャワー室						2					
	パソコン準備室	4										
	美術室	24			2							
	美術準備室前	1										
	職員更衣室(男女計)	8										
	相談室	8										
	保健室	14										
	【南別棟合 2階】											
	南2階廊下	7										
	図書室	42										
	図書準備室	8										
	英語教室	18			2							
	英語準備室	8										
	理科室①	32			2							
LED済	トイレ											
	理科室②	42			2							
	理科準備室	8										
	【南棟合 1階～2階】											
	南側階段	5										
	【北別棟合 1階】											
	学習室	4										
	特支 ランチルーム	8			2							
	東側昇降口	9										
	生徒更衣室	4										
LED済	7組、6組											
	トイレ(男女計)	2										
	北1階資料室	8										
	消火ポンプ室	1										
	北1階廊下	11										
	5組	12			2							
	被服室	34			2							
	被服準備室	6										
	調理室	32			2							
	西側昇降口	9										
	女子生徒更衣室	6										
	北西側渡り下倉庫	1										
	特別教室棟渡り廊下	3										
	【北別棟合 2階】											
	3-1	18			2							
	3-2	18			2							
	3-3	18			2							
	Be-Room3	18			2							
	進路室、	18			2							
	吹奏楽部室	18			2							
	洗面所(2箇所計)					4						
	北2階廊下	9										

別紙： 那須中央中学校（体育館抜き）

種別	直管型蛍光灯					電球		ダウンライト	高天井用照明		街路灯	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
	FHF32	FL40	FL20	FL40	FHF16	E26	E17	FDL18	MF400W･HF400	NH220W	HF250	FPL27
記号	A	B	C	D	E	F	G	H	F	G	J	D
数量	1102	80	18	52	13	8	4	2	40	20	1	16
ﾗﾝﾌﾟ光束	2500lm以上	2000lm以上	1000lm以上	2500lm以上	1000lm以上	810lm以上	440lm以上	750lm以上	19000lm以上	28500lm以上	8000lm以上	3000lm以上
定格消費電力	13.8W以下	10.8W以下	6.1W以下	16.8W以下	6.1W以下	7.9W以下	4.4W以下	7W以下	99W以下	149W以下	44.4W以下	21W以下
質量	220g以下	220g以下	120g以下	262g以下	123g以下	50g以下	28g以下	0.35Kg以下	1.20Kg以下	2.0Kg以下	425g以下	1.9Kg以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700ｋ	2700K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra85以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra73以上	Ra85以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/2ﾋﾞｰﾑ角	-	-	-	-	-	-	180°以上	110°以上	120°以上	105°	-	-
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	無線調光	無線調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	-	-	-	-	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	-	-	内蔵	内蔵	別置	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	E26	E17	φ150	-	-	E39	□350
その他	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換	ランプ交換	器具交換

器具室	8											
音楽室前	1											
音楽室	40			2								
音楽準備室	8											
北2階配膳室	2											
集会室	32			2								
【北側校舎 3階】												
男側トイレ(男女計)	8											
北3階配膳室	2											
北3階廊下	12											
1-3	18			2								
1-2	18			2								
1-1	18			2								
洗面所（2箇所計）					8							
Be-Room1	18			2								
生徒会室	18			2								
Be-Room2	18			2								
2-3	18			2								
2-2	18			2								
2-1	18			2								
西側トイレ(男女計)	4											
【北側校舎 1階～3階】												
北西側階段	5											
【北側校舎（階～屋上】												
北東側階段	6											
【北側校舎 外】												
北校舎軒下	2											
北校舎外壁	2											
油庫	6											
【南北 1階】												
渡り廊下	12											
【特別教室棟 1階】												
金工室	40											
準備室	4											
木工室	40											
【給食室 1階】												
入口	2	12										
ワゴン置場		12										
厨房	12	4										
洗浄室	2											
食品庫		2										
給食室廊下								2				
洗濯室		3										
給食室トイレ						1						
休憩室												
【部室 1階】												
部室廊下		3										
部室		22										
部室トイレ(男女計)		4										
部室シャワー室(男女計)						4						
【プール 1階】												
ホール							4					
男子更衣室・トイレ		5										
車椅子トイレ		1										
女子更衣室・トイレ		6										
プール倉庫		2										
機械室		2										
ポンプ室		2										
【プール 外】												
ポーチ						1						
屋外 門そば											1	
【格技室 1階】												

別紙： 那須中央中学校（体育館抜き）

種別	直管型蛍光灯					電球		ダウンライト	高天井用照明		街路灯	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
	FHF32	FL40	FL20	FL40	FHF16	E26	E17	FDL18	MF400W･HF400	NH220W	HF250	FPL27
記号	A	B	C	D	E	F	G	H	F	G	J	D
数量	1102	80	18	52	13	8	4	2	40	20	1	16
ﾗﾝﾌﾟ光束	2500lm以上	2000lm以上	1000lm以上	2500lm以上	1000lm以上	810lm以上	440lm以上	750lm以上	19000lm以上	28500lm以上	8000lm以上	3000lm以上
定格消費電力	13.8W以下	10.8W以下	6.1W以下	16.8W以下	6.1W以下	7.9W以下	4.4W以下	7W以下	99W以下	149W以下	44.4W以下	21W以下
質量	220g以下	220g以下	120g以下	262g以下	123g以下	50g以下	28g以下	0.35Kg以下	1.20Kg以下	2.0Kg以下	425g以下	1.9Kg以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700 k	2700K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra85以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra73以上	Ra85以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/2ﾋﾞｰﾑ角	-	-	-	-	-	-	180°以上	110°以上	120°以上	105°	-	-
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	無線調光	無線調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	-	-	-	-	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	-	-	内蔵	内蔵	別置	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	E26	E17	φ150	-	-	E39	□350
その他	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換	器具交換	器具交換	器具交換	ランプ交換	器具交換

玄関												16
事務室			4									
教諭研究室(男女計)			4									
教諭研究室(男女計)			4									
アリーナ									40	20		
[技技室 外]												
入口 壁面			3									