２０２６年度

那須町水道水質検査結果一覧

那　須　町　水　道　事　業

指標菌：原水

【令和8(2026)年度】

旧上水道名	採水場所	検査項目	採水年月日																
			2026年4月22日	2026年5月13日															
旧湯本上水道事業	湯本浄水場（湯本第1水源）	嫌気性芽胞菌	0	0															
		大腸菌	検出	検出															
		クリプトスポリジウム	0																
		ジアルジア	0																
	西山浄水場（西山第1水源）	嫌気性芽胞菌	0	0															
		大腸菌	不検出	不検出															
		クリプトスポリジウム	0																
		ジアルジア	0																
	西山浄水場（西山第2水源）	嫌気性芽胞菌	0																
		大腸菌	不検出																
		クリプトスポリジウム																	
		ジアルジア																	
	占勝園浄水像場（フチバ水源）	嫌気性芽胞菌	0																
		大腸菌	不検出																
		クリプトスポリジウム																	
		ジアルジア																	
	横沢浄水場（デーメキ・横沢水源）	嫌気性芽胞菌	0																
		大腸菌	不検出																
		クリプトスポリジウム																	
		ジアルジア																	
	宇田島浄水場（宇田島水源）	嫌気性芽胞菌	0	0															
		大腸菌	不検出	不検出															
		クリプトスポリジウム	0																
		ジアルジア	0																
	つばき坂取水場（つばき坂水源）	嫌気性芽胞菌	0	0															
		大腸菌	不検出	不検出															
		クリプトスポリジウム	0																
		ジアルジア	0																
黒田原上水道事業	小島浄水場（小島第2水源）	嫌気性芽胞菌	0																
		大腸菌	不検出																
		クリプトスポリジウム																	
		ジアルジア																	
	小島浄水場（小島第3水源）	嫌気性芽胞菌	0																
		大腸菌	不検出																
		クリプトスポリジウム																	
		ジアルジア																	
	前原第1水源取水場（前原第1水源）	嫌気性芽胞菌	0	0															
		大腸菌	不検出	検出															
		クリプトスポリジウム	0																
		ジアルジア	0																
	前原第2水源取水場（前原第2水源）	嫌気性芽胞菌																	
		大腸菌																	
		クリプトスポリジウム																	
		ジアルジア																	
	下川浄水場（下川水源）	嫌気性芽胞菌	0																
		大腸菌	検出																
		クリプトスポリジウム																	
		ジアルジア																	
	高津浄水場（高津水源）	嫌気性芽胞菌	0																
		大腸菌	不検出																
		クリプトスポリジウム																	
		ジアルジア																	

指標菌：原水

【令和8(2026)年度】

旧上水道名	採水場所	検査項目	採水年月日																
			2026年4月22日	2026年5月13日															
奥那須簡易水道事業	奥那須浄水場（不動沢水源）	嫌気性芽胞菌	0	0															
		大腸菌	検出	不検出															
		クリプトスポリジウム	0																
		ジアルジア	0																
	大丸八幡浄水場（大丸第1～4水源）	嫌気性芽胞菌	0	2															
		大腸菌	不検出	検出															
		クリプトスポリジウム	0																
		ジアルジア	0																
旧那須北部地区簡易水道事業	大倉浄水場（大倉水源）	嫌気性芽胞菌	0																
		大腸菌	不検出																
		クリプトスポリジウム																	
		ジアルジア																	
	大谷浄水場（北部水源）	嫌気性芽胞菌	0																
		大腸菌	不検出																
		クリプトスポリジウム																	
		ジアルジア																	
	北部第6水源取水場（北部第6水源）	嫌気性芽胞菌																	
		大腸菌																	
		クリプトスポリジウム																	
		ジアルジア																	
	大沢浄水場（大沢水源）	嫌気性芽胞菌																	
		大腸菌																	
		クリプトスポリジウム																	
		ジアルジア																	
[illegible]	沼野井浄水場（沼野井水源）	嫌気性芽胞菌																	
		大腸菌																	
		クリプトスポリジウム																	
		ジアルジア																	
[illegible]	大畑浄水場（シドキ沢水源）	嫌気性芽胞菌	0																
		大腸菌	不検出																
		クリプトスポリジウム																	
		ジアルジア																	

水源の名称：旧湯本上水道事業　　採水場所：東町中区調圧槽　　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日												最大値	最小値	平均値
			2026年4月22日	2026年5月13日													
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3													
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		9.3													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	5.7	5.3													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		66													
	蒸発残留物	500mg/l以下		150													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満													
	pH値	5.8以上8.6以下	7.4 (18℃)	7.3 (18℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		12.0	12.3													
判定																	

水源の名称：旧湯本上水道事業　　採水場所：西山浄水場　　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日												最大値	最小値	平均値
			2026年4月22日	2026年5月13日													
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.4													
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		7.3													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	1.8	1.6													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		46													
	蒸発残留物	500mg/l以下		110													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満													
	pH値	5.8以上8.6以下	6.7 (18℃)	6.7 (18℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		11.1	11.9													
判定																	

水源の名称：旧湯本上水道事業　　採水場所：那須ゴルフ倶楽部　　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日 2026年4月22日	2026年5月13日											最大値	最小値	平均値
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.2													
	一般細菌	100 個/ml以下	0	1													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		7.4													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	2.1	2.1													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		48													
	蒸発残留物	500mg/l以下		110													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満													
	pH値	5.8以上8.6以下	6.7 (18℃)	6.7 (18℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		12.6	13.3													
判定																	

水源の名称：旧湯本上水道事業　　採水場所：守子の郷管理事務所　　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日												最大値	最小値	平均値
			2026年4月22日	2026年5月13日	2026年5月19日												
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.2	0.3												
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.002													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		5.1													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	1.6	1.6													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		48													
	蒸発残留物	500mg/l以下		110													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満		0.3 未満												
	pH値	5.8以上8.6以下	7.4 (19℃)	7.1 (19℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		16.5	18.7	19.7												
判定																	

水源の名称：旧湯本上水道事業　　採水場所：池田消防詰所　　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日 2026年4月22日	2026年5月13日											最大値	最小値	平均値
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.3													
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		3.9													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	2.3	2.3													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		44													
	蒸発残留物	500mg/l以下		88													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満													
	pH値	5.8以上8.6以下	7.2 (19℃)	7.2 (19℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		13.6	14.9													
判定																	

水源の名称：旧湯本上水道事業　　採水場所：田中消防団詰所　　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日												最大値	最小値	平均値
			2026年4月22日	2026年5月13日													
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3													
	一般細菌	100 個/ml以下	0	2													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		7.4													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	5.5													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		66													
	蒸発残留物	500mg/l以下		110													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満													
	pH値	5.8以上8.6以下	7.3 (19℃)	7.4 (20℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		13.5	15.0													
判定																	

水源の名称：旧湯本上水道事業　　採水場所：薄室配水池　　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日												最大値	最小値	平均値
			2026年4月22日	2026年5月13日													
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3													
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		7.0													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	4.6													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		59													
	蒸発残留物	500mg/l以下		100													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満													
	pH値	5.8以上8.6以下	7.3 (19℃)	7.3 (19℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		12.5	13.4													
判定																	

水源の名称：旧黒田原上水道事業　　採水場所：那須町役場　　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日 2026年4月22日	2026年5月13日											最大値	最小値	平均値
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3													
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		5.8													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	4.2													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		52													
	蒸発残留物	500mg/l以下		85													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満													
	pH値	5.8以上8.6以下	6.9 (19℃)	7.7 (19℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		15.6	17.0													
判定																	

水源の名称：旧黒田原上水道事業　　採水場所：那須中央中学校　　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日 2026年4月22日	2026年5月13日											最大値	最小値	平均値
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3													
	一般細菌	100 個/ml以下	0	2													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.002													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		6.4													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	4.2	4.2													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		52													
	蒸発残留物	500mg/l以下		90													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満													
	pH値	5.8以上8.6以下	7.6 (19℃)	7.7 (19℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		15.0	15.8													
判定																	

水源の名称：旧黒田原上水道事業　　採水場所：伊王野支所　　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日												最大値	最小値	平均値
			2026年4月22日	2026年5月13日													
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.2													
	一般細菌	100 個/ml以下	0	8													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.003													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.008													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		8.7													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9	6.1													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		58													
	蒸発残留物	500mg/l以下		110													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.3													
	pH値	5.8以上8.6以下	7.1 (19℃)	7.2 (20℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		15.0	17.8													
判定																	

水源の名称：旧黒田原上水道事業　　採水場所：旧黒田浄水場　　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日												最大値	最小値	平均値
			2026年4月22日	2026年5月13日													
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.4													
	一般細菌	100 個/ml以下	3	4													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.002													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		8.2													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	3.7	3.6													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		53													
	蒸発残留物	500mg/l以下		110													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.3 未満													
	pH値	5.8以上8.6以下	7.1 (19℃)	7.1 (19℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		14.2	15.4													
判定																	

水源の名称：旧奥那須簡易水道事業　　採水場所：恋人の聖地 公衆用トイレ　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日												最大値	最小値	平均値
			2026年4月22日	2026年5月13日													
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3													
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.002													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.10													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.14													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		8.8													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	6.5	6.5													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		54													
	蒸発残留物	500mg/l以下		120													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満													
	pH値	5.8以上8.6以下	7.3 (18℃)	7.4 (19℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		9.8	10.7													
判定																	

水源の名称：旧奥那須簡易水道事業　　採水場所：大丸 公衆用トイレ　　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日												最大値	最小値	平均値
			2026年4月22日	2026年5月13日													
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.4													
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.003													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.004													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		5.3													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	1.4	1.4													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		53													
	蒸発残留物	500mg/l以下		120													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.4	0.3 未満													
	pH値	5.8以上8.6以下	6.9 (18℃)	7.0 (18℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		11.3	11.0													
判定																	

水源の名称：旧那須北部地区簡易水道事業　　採水場所：大谷第一配水池　　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日												最大値	最小値	平均値
			2026年4月22日	2026年5月13日													
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.2													
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		3.0													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	1.2	1.2													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		23													
	蒸発残留物	500mg/l以下		46													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3	0.3 未満													
	pH値	5.8以上8.6以下	7.4 (19℃)	7.4 (19℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		12.5	13.3													
判定																	

水源の名称：旧那須北部地区簡易水道事業　　採水場所：大沢配水池1（北部水源）　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日												最大値	最小値	平均値
			2026年4月22日	2026年5月13日													
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.2	0.2													
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		3.0													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	1.4	1.4													
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下		27													
	蒸発残留物	500mg/l以下		42													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール（2-MIB）	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満													
	pH値	5.8以上8.6以下	7.4 (20℃)	7.4 (20℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		12.1	13.8													
判定																	

水源の名称：旧那須北部地区簡易水道事業　　採水場所：相鉄サービスセンター　　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日												最大値	最小値	平均値	平均値
			2026年4月22日	2026年5月13日														
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3														
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0														
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出														
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満														
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満														
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満														
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満														
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.002														
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満														
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満														
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満														
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満														
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.09														
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満														
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満														
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満														
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満														
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満														
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満														
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満														
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満															
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満														
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満														
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満														
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満														
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満														
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満														
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満														
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満														
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満														
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満														
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満														
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満														
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満														
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満														
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満														
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満														
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		6.1														
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満														
	塩化物イオン	200mg/l以下	1.7	1.6														
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		58														
	蒸発残留物	500mg/l以下		110														
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満														
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満														
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満														
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満														
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満														
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満														
	pH値	5.8以上8.6以下	7.6 (20℃)	7.6 (20℃)														
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし														
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし														
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満														
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満														
	水温		10.0	11.5														
判定																		

水源の名称：旧那須北部地区簡易水道事業　　採水場所：大沢配水池2（大沢水源）　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日												最大値	最小値	平均値
			2026年4月22日	2026年5月13日													
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3													
	一般細菌	100 個/ml以下	0	2													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.003													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.22													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		8.0													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	2.2	2.2													
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下		56													
	蒸発残留物	500mg/l以下		120													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール（2-MIB）	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満													
	pH値	5.8以上8.6以下	7.6 (20℃)	7.6 (20℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		15.1	16.2													
判定																	

水源の名称：旧沼野井・稲沢簡易水道事業　　採水場所：沼野井浄水場　　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日												最大値	最小値	平均値
			2026年4月22日	2026年5月13日													
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3													
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.002													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001 未満													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.004 未満													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.003 未満													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.001 未満													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		11													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	6.1													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		41													
	蒸発残留物	500mg/l以下		110													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満													
	pH値	5.8以上8.6以下	7.8 (20℃)	7.8 (20℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		16.6	17.8													
判定																	

水源の名称：旧大畑･蓑沢簡易水道事業　　採水場所：蓑沢消防団詰所　　区分：浄水　　【令和8(2026)年度】

検査項目			採水年月日												最大値	最小値	平均値
			2026年4月22日	2026年5月13日													
水質基準値	残留塩素	0.1mg/l以上	0.3	0.3													
	一般細菌	100 個/ml以下	0	0													
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出													
	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下		0.0003 未満													
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		0.00005 未満													
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	六価クロム化合物	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		1.0 未満													
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下		0.08 未満													
	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下		0.10 未満													
	四塩化炭素	0.002mg/l以下		0.0002 未満													
	1,4－ジオキサン	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		0.004 未満													
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	0.000005未満														
	ベンゼン	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	塩素酸	0.6mg/l以下		0.06 未満													
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		0.002 未満													
	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.007													
	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		0.003 未満													
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001 未満													
	臭素酸	0.01mg/l以下		0.001 未満													
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.009													
	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		0.006													
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002													
	ブロモホルム	0.09mg/l以下		0.001 未満													
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		0.008 未満													
	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		0.03 未満													
	銅及びその化合物	1mg/l以下		0.10 未満													
	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下		5.0													
	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下		0.005 未満													
	塩化物イオン	200mg/l以下	2.5	2.4													
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下		28													
	蒸発残留物	500mg/l以下		43													
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下		0.02 未満													
	ジェオスミン	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/l以下		0.000001未満													
	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下		0.005 未満													
	フェノール類	0.005mg/l以下		0.0005 未満													
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.5	0.4													
	pH値	5.8以上8.6以下	7.2 (20℃)	7.2 (20℃)													
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし													
	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満													
	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満													
	水温		14.6	16.5													
判定																	